



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29
294
10000 Zagreb
270
Hrvatska

tel.: 01 3787

fax.: 01 3768

Urbroj: 1/2-7680/17-7
Zagreb, 26. svibnja 2017.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI POZIV NA DOSTAVU PONUDE

- *svima* -

PREDMET : Kuhinjsko dizalo za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 31/2017, s namjerom sklapanja ugovora o nabavi roba

-pojašnjenje poziva na dostavu ponude, dostavlja se

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta koji je dostavio zahtjev za pojašnjenje poziva na dostavu ponuda za nabavu **Kuhinjskog dizala za potrebe Klinike za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice**, evidencijskog broja nabave 31/2017, objavljenog na stranicama naručitelja s namjerom sklapanja ugovora o nabavi roba, u nastavku dopisa dostavljamo Vam odgovor kako slijedi :

Na upit gospodarskog subjekta koji glasi :

1.) Sukladno troškovniku u vozno okno dimenzija š 1680 x d 1490 mm možemo ponuditi veću kabinu dizala u odnosu na navedene dimenzije kabine u troškovniku. Ukoliko Vam ponudimo veću kabinu od navedene u troškovniku da li će se naša ponuda smatrati ne važećom?

Odgovaramo kako slijedi:

Ad 1.) Kabina može biti veća, ponuda se neće odbaciti.

Sukladno tome naručitelj mijenja točke troškovnika **koje sada glase:**

3 Korisna nosivost:(minimalno)..... 450 kg / 6 osoba

4 Brzina vožnje:(minimalno)..... 1,0 m/s (frekventno regulirana)

16. Prilazna vrata: (5 kom)

- dimenzije (minimalno)..... 700 x 2000 mm

- vrsta i obloga Automatska 2-krilna teleskopska

Inox brušeni

Vatrootpornost E-120 prema HRN.EN 81-58

17. Kabina:

- dimenzije (minimalno)..... Širina 1180 x dubina 1100 x visina 2200 mm

- izvedba čelična konstrukcija

- obloga stranica Inox brušeni 220 g.

- tip stropa Lightbox

- obloga poda Protuklizna podna obloga Dark Grey

- rasvjeta LED

- vrata kabine(minimalno)..... 1 kom. š: 700 mm x v: 2000 mm

2-krilna automatska teleskopska

Obloga inox brušeni zaštita od udara vrata preko svjetlosne zavjese

- dodatna oprema Automatski ventilator

Rukohvat

Ogledalo
Tipka za otvarane i zatvaranje vrata
Automatsko spuštanje u najbližu stanicu i otvaranje vrata u
slučaju nestanka električne energije
bravica prioritetne vožnje

Zbog izmjena Poziva na dostavu ponuda Naručitelj je iste ugradio u prvotni tekst Poziva na dostavu ponuda te ga kao cjelovit stavio na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima.

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE

