



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR

SESTRE MILOSRDNICE

Vinogradska cesta 29

tel.: 01 3787 294

10000 Zagreb

Hrvatska

OIB 84924656517

MB 03208036

fax.: 01 3768 270

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

za provedbu nabave usluge

**Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za
potrebe KBCSM**

Evidencijski broj: 006/2022

Klasa: 406-01/22-01/003

Urbroj: 251-29-13-22-02

Zagreb, siječanj 2022.

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice pokrenuo je postupak nabave usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM, te je donio Odluku o početku postupka nabave (klasa:406-01/22-01/003, urbroj: 251-29-13-22-01). Na temelju odredbe članka 12. stavka 1. ZJN 2016 i čl. 4. Općeg akta za postupanje u postupcima nabave (Urbroj: UV-658/17-11-1) od 17. siječnja 2017., za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna godišnje (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane ZJN 2016.

Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Način određivanja ekonomski najpovoljnije ponude je 100% cijena.

1. Podaci o Naručitelju

Naručitelj je Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice Zagreb, Vinogradska cesta 29, MB: 03208036, OIB: 84924656517.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je prof. dr. sc. Davor Vagić, dr. med.

Telefon: 01/3787-111, telefax:01/3769-067,

adresa elektroničke pošte: kbcsm@kbcsm.hr, web stranica: www.kbcsm.hr

Web stranica: www.kbcsm.hr

Adresa elektroničke pošte: nabava@kbcsm.hr

2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda, od osoba zaduženih za komunikaciju sa gospodarskim subjektima.

Osobe ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima su: Alena Markota, dipl.oec, tel:01/3787 294, broj telefaksa: 01/ 3768 270, adresa elektroničke pošte: alena.markota@kbcsm.hr

3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. ZJN 2016 naručitelj je na vlastitoj web-stranici objavio gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 i/ili osobe povezane s predstavnicima naručitelja određene člankom 77. stavkom 1. ZJN 2016, u sukobu interesa:

1. MARČINKOVIĆ I PARTNERI d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 24920530285
2. PHARMA HEMP d.o.o., Ulica kneza Branimira 71 A, Zagreb, OIB 73731486433
3. PROPERTIES INVENTIVE DESIGN d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 14937489808
4. ULOLA d.o.o., Jure Kaštelana 19, Zagreb, OIB 53575159503
5. NAŠE VOĆE d.o.o., Jukićeva 2/A, Zagreb, OIB 96115198364
6. STARESMED j.d.o.o., Prolaz Jurja Ratkaja 7, Zagreb, OIB 05094187485
7. HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU, Petrova 3, Zagreb, OIB 61248075289
8. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VINKO BEK, Kušlanova 59a, Zagreb, OIB 16898882733
9. ENVILINK d.o.o., Gračani 4, Zagreb, OIB 14118994987
10. ZAGREB HEALTH CITY d.o.o., Ksaver 209, Zagreb, OIB 86104174298.

Osim navedenog, sukladno članku 80. stavku 2. točki 2. ZJN 2016 naručitelj u ovoj dokumentaciji o nabavi navodi gospodarske subjekte s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 2. ZJN 2016 u sukobu interesa:

1. INDENTALS d.o.o., Ivana Šibla 10, Zagreb, OIB 65566857995

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

2. IGH BUSINESS ADVISORY SERVICES d.o.o., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB 21740013729
3. EPTISA ADRIA d.o.o., Rapska ulica 4, Zagreb, OIB 28457369235
4. ROSA TRIM d.o.o., Zagreb, Prominska 48, OIB 31184249323

4. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je pružanje **Usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM.**

Oznaka i naziv iz Jedinственog rječnika javne nabave CPV: 50000000-5

Konstruktivan opis predmeta nabave opisan je u Troškovniku koji čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

Ponudene usluge moraju u cijelosti zadovoljiti sve tražene tehničke uvjete iz opisa predmeta nabave i specifikacije koja se nalazi u troškovniku ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupan predmet nabave.

5. Evidencijski broj nabave: 006/2022

6. Procijenjena vrijednost nabave: 199.200,00 kn bez PDV-a

7. Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave i rok na koji se sklapa ugovor

Ugovor o nabavi **usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM.**

Ugovor se sklapa na razdoblje od **12 mjeseci** od dana potpisa ugovora

8. Specifikacija predmeta nabave

Specifikacija predmeta nabave opisana je u Troškovniku (Obrazac 4) koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.

Ako ponuditelj ne ispuní troškovnik u skladu sa zahtjevima iz ovog Poziva na dostavu ponuda ili promjeni tekst ili količine navedene u obrascu troškovnika smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Naručitelj nije dužan naručiti sve količine predviđene ponudbenim troškovnikom. Cijene se podrazumijevaju fco KBC Sestre milosrdnice.

9. Mjesto izvršenja usluge

Mjesto izvršenja usluge FCO LOKACIJE NARUČITELJA kako slijedi:

- Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29
- Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Draškovićeve 19
- Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinika za tumore, Zagreb, Ilica 197.

10. Rok izvršenja

Rok za izvršenje usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM je **12 mjeseci** od dana potpisivanja ugovora.

Usluga će se izvršavati sukcesivno, po pozivu Naručitelja, koje će isti formirati sukladno vlastitim potrebama tijekom 12 mjeseci od potpisivanja ugovora. Ponuditelj (Izvršitelj) dužan je započeti naručenu uslugu u roku od 24 (dvadesetčetiri) sata nakon zaprimanja svake pojedine pisane narudžbenice Naručitelja.

11. Dokazi o nepostojanju osnova za isključenje i uvjeti sposobnosti

- 11.1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016. (Obrazac 2).**

Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave.

Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave. (Obrazac 2)

- 11.2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavka 1. ZJN 2016**

Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

- 11.3 Izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016**

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz stavka 1. članka 265. ZJN 2016 ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. ZJN 2016, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.

- 11.4. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se:**

Upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Ponuditelj je sposoban ako je dostavio dokument kako je traženo pod točkom

11.4. u ovom Pozivu za nadmetanje. (članak 266. točka 1. ZJN 2016).

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja dužni su pojedinačno dokazati postojanje navedene profesionalne sposobnosti.

- 11.5. Izjava gospodarskog subjekta koja služi kao dokaz da raspolaže osobama (minimalno 2 osobe) koje posjeduju stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluge**
Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM, s popisom osoba koje će biti angažirane pri izvršavanju usluge. Izjavu sastavlja ponuditelj uz potpis odgovorne osobe ponuditelja i pečat ponuditelja (u tu svrhu može se koristiti Obrazac 5)

Naručitelj može, po potrebi primjeniti članke 293. i/ili 263 ZJN-a.2016.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor

o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su traženi u ovom Pozivu na dostavu ponuda.

Ukoliko je gospodarski subject već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenj preslici, nije ih dužan ponovo dostavljati.

12. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda

12.1 S a d r ž a j p o n u d e

Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

- Ponudbeni list (Obrazac 1)
- Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 2)
- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Obrazac 3)
- Popunjeni i ovjereni troškovnik (Obrazac 4)
- Ostali podaci traženi pozivom za dostavu ponuda

Sve tražene izjave i obrasce ponuditelji su dužni dostaviti s ispunjenim svim stavkama odnosno traženim podacima.

U slučaju da ponuditelj navedene izjave i obrasce ne potpiše, te iste ne priloži ponudi, Naručitelj će takvu ponudu smatrati neprihvatljivom.

Ponuditelj ne smije mijenjati ili brisati originalni tekst Poziva na dostavu ponuda ili bilo kojeg obrasca iz poziva na dostavu ponuda.

Obrazac ponude, sve stranice troškovnika i sve izjave koje potpisuje i ovjerava ponuditelj, **moraju biti potpisane od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.**

12.2. Oblik i način izrade ponuda

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku na način naznačen u Pozivu na dostavu ponuda.

Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude npr. jamstvenikom - vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom ili utisnuta žigom. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova svaki dio uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude označavaju se brojevima na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i slično koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ponuda se predaje u „izvorniku“, potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju je ovlaštena osoba pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude). Svaki list troškovnika ponuditelj mora ovjeriti službenim pečatom i mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskoga subjekta.

12.3. Način dostave ponuda

Ponude se dostavljaju u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb, urudžbeni ured, prizemlje, svaki radni dan od 08 do 15 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na navedenu adresu.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave, naznaka „NE OTVARAJ“ – PONUDA -, odnosno mora stajati oznaka slijedećeg izgleda:

"NE OTVARAJ PONUDA -

Nabava usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM. evidencijski broj nabave 006/2022"

Ponude je potrebno dostaviti **do 24. siječnja 2022. do 10.00 sati.**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Sve ponude koje nisu predane na ovaj način i u ovom roku neće se otvarati i razmatrati, te će biti vraćene ponuditelju.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda s tim da se omotnica dodatno označi tekстом „IZMJENA“ odnosno „DOPUNA“.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom „ODUSTANAK OD PONUDE“

Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj će na zahtjev ponuditelja dati potvrdu o datumu i vremenu primitka ponude.

13. Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem

Nije dozvoljeno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

14. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.

15. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijena

Cijena ponude obuhvaća sve stavke troškovnika i piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost trebaju biti uračunati svi troškovi i popusti.

PDV se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s PDV-om.

Ponuditelji su dužni ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene za svaku stavku troškovnika na način kako je to određeno u troškovniku.

U slučaju da ponuditelj ne ispuni makar jednu stavku, cijela ponuda će se smatrati neprihvatljivom i naručitelj će ju isključiti.

Jedinična cijena izražena u troškovniku je fiksna i nepromjenjiva.

16. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neuobičajeno niske cijene

Naručitelj provjerava računsku ispravnost ponude.

Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke troškovnika ili cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost navedeni u ispravljenom troškovniku u ponudi ne odgovaraju metodologiji izračuna iz članka 7. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, naručitelj će ih ispraviti sukladno metodologiji iz citiranog članka Uredbe.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku.

U zahtjevu za prihvrat ispravka računske pogreške naručitelj će naznačiti koji je dio ponude ispravljen kao i novu cijenu ponude proizišle nakon ispravka.

Naručitelj će od ponuditelja tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neuobičajeno niskom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih valjanih ponuda
- cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugo rangirane valjane ponude
- zaprimljene najmanje tri valjane ponude.

17. Valuta u kojoj cijena ponude treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

18. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši u roku 60 (šezdeset) dana od dana izdavanja računa za usluge naručene prema ispostavljenim narudžbenicama

Plaćanje se obavlja na žiro-račun odabranog ponuditelja.

Predugjam i traženje sredstava osiguranja plaćanja isključeni su.

19. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponude s kraćim rokom valjanosti bit će odbačene kao neprihvatljive.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u obrascu ponude.

Naručitelj može zatražiti od ponuditelja primjereno produženje roka valjanosti ponude sukladno članku 216.stavak 2. ZJN 2016 .

20. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Sukladno odredbama ZJN 2016 i Općeg akta za postupanje u postupcima nabave članovi stručnog povjerenstva Naručitelja provesti će postupak nabave za sklapanje ugovora s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem, utvrditi prihvatljive ponude i predložiti odgovornoj osobi Naručitelja donošenje Odluke o odabiru.

Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Način određivanja ekonomski najpovoljnije ponude je 100% cijena.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

21. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

22. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Rok za dostavu ponuda je do **24. siječnja 2022. do 10.00 sati**.

Adresa na koju se dostavljaju ponude je: **KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE**, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Ponude koje Naručitelj primi nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelima, neće biti otvorene i biti će vraćene ponuditeljima koji su ih podnijeli.

23. Stavljanje na raspolaganje Poziva na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda stavljen je na raspolaganje na internetskoj adresi naručitelja. Naručitelj **ne vodi** evidenciju o ponuditeljima koji su preuzeli Poziv na dostavu ponuda na njegovim internetskim stranicama, pa ponuditelji koji na taj način preuzmu poziv za nadmetanje moraju o tome obavijestiti naručitelja faxom, e-mailom ili na drugi dokaziv način. Sve eventualne izmjene poziva za dostavu ponuda biti će objavljene na internetskoj adresi naručitelja.

24. Jamstva

Jamstvo, opisano u ovoj cjelini dokumentacije o nabavi, ponuditelji ili isporučitelji dužni su dostaviti naručitelju u papirnatom obliku u izvorniku, u obliku:

- neopozive, bezuvjetne, **bankarske garancije** naplative na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora ili
- **bjanko zadužnice** ili
- **mjenice** ili
- **novčanog pologa** – uplatom iznosa jamstva na račun Naručitelja IBAN: HR 12 1001 0051 8630 00160, model plaćanja: HR 64 9725-26395 – OIB uplatitelja, opis
- plaćanja: ev.br. ____/2021 – polog jamstva za _____ (navesti vrstu jamstva)

U svakoj bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije **Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice**, Vinogradska cesta 29, Zagreb.

Na svakoj bankarskoj garanciji mora biti izričito navedeno da je bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv korisnika garancije i bez prigovora.

24.1.

Odabrani ponuditelj, odnosno isporučitelj, dužan je u roku od 8 (osam) radnih dana od dana poziva naručitelja najpovoljnijem ponuditelju na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe ili od dana primitka ugovora potpisanog od strane naručitelja (koji zamjenjuje pisani poziv na sklapanje ugovora) ishoditi **bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora** i dostaviti ga naručitelju zajedno s potpisanim primjercima ugovora, odnosno uz potpisane primjerke ugovora dostaviti naručitelju **bjanko zadužnicu, mjenicu ili potvrdu o uplati novčanog pologa u visini 10 % (deset posto) ukupne vrijednosti ovog Ugovora (bez PDV-a)** kao osiguranje Naručitelju da će u ugovorenom roku isporučiti, instalirati i pustiti u rad ugovorenu robu, prema zahtjevima Naručitelja, pravilima struke, važećim standardima, normativima, zakonima i tehničkim propisima Republike Hrvatske, na način opisan u troškovniku kao i za slučaj povrede ugovorenih obveza.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba biti s rokom valjanosti najmanje 10 (deset) dana dužim od roka izvršenja ugovora, a isti teče od dana obostranog potpisa ugovora.

25. Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju

Odluku o odabiru ili poništenju nabave, Naručitelj će donijeti u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za dostavu ponude, koju će dostaviti Ponuditeljima sukladno ZJN 2016 .

26. Bitni uvjeti ugovora

Odabrani ponuditelj je u obvezi izvršiti predmet nabave sukladno roku, kvaliteti uvjetima, pojedinačnim cijenama i količinama navedenim u ponudi ponuditelja, troškovniku i uvjetima Poziva na dostavu ponuda i troškovnika koji će biti sastavni dio Ugovora o nabavi

Bitni uvjeti ugovora:

- oblik ugovora: *pisani, potpisan i ovjeren pečatom odgovornih osoba ugovornih strana,*
- ugovorne strane: *Naručitelj (Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice) / odabrani ponuditelj (_____),*
- predmet nabave: *usluga Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM. sastavni dio ugovora: odabrana ponuda ponuditelja sukladno Pozivu za dostavu ponuda i troškovnik*
- mjesto izvršenja predmeta nabave: *sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda,*
- cijena predmeta nabave: *sukladno procijenjenoj vrijednosti nabave Naručitelja, troškovniku i cijeni odabrane ponude,*
- rok izvršenja predmeta nabave: *sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda,*
- rok, način i uvjeti plaćanja: *na dostavljeni žiro-račun odabranog ponuditelja sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda Predujem i traženje sredstava osiguranja plaćanja su isključeni.*
- rok na koji se sklapa ugovor: *sukladno ovom Pozivu na dostavu ponuda*
- **jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:** odabrani ponuditelj u obvezi je prilikom potpisa ugovora, a najkasnije u roku 10 dana od dana potpisa, dostaviti javnom naručitelju bankarsku garanciju, mjenicu ili potvrdu o uplati novčanog pologa u visini 10% ukupne vrijednosti robe (bez PDV-a) kao osiguranje Naručitelju da će isporučiti naručenu robu u ugovorenom roku, te kao osiguranje Naručitelju da će unutar reklamacijskog roka, bez prava na posebnu naknadu, otkloniti sve nedostatke koje utvrdi predstavnik Naručitelja, odnosno robu s drugim oštećenjima i/ili manjkavostima po zaključenom ugovoru o nabavi, te kao osiguranje da će isporučivati naručenu robu u ugovorenom roku. Ovlašteni predstavnik javnog Naručitelja ovlašten je pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o prije opisanim nedostacima isporučene robe u roku od najviše 10 (deset) dana.

Isporučitelj je dužan otkloniti nedostatke na koje ga je pisanim putem upozorio Naručitelj u roku koji mu odredi ovlašteni predstavnik Naručitelja, a koji ne može biti dulji od 10 (deset) dana.

Navedeno jamstvo (temeljem dostavljene mjenice ili garancije banke) teče od dana zaključenja ugovora o nabavi, te prestaje teći istekom roka valjanosti ugovora.

Ukoliko Ponuditelj, odnosno Isporučitelj, ne otkloni nedostatke u ugovorenom roku, mjenica ili garancija banke će se koristiti za otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi ponuditelj. Neiskorištenu mjenicu ili garanciju banke ili dio sredstava koji nije utrošen za otklanjanje nedostataka Naručitelj će vratiti Ponuditelju, odnosno Isporučitelju, nakon isteka ugovora o nabavi, odnosno nakon raskida ugovornog odnosa.

- ako odabrani ponuditelj ne izvrši uslugu u ugovorenom roku dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja; Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) ukupne vrijednosti ugovora (s PDV)

27. Podaci o osobama odgovornim za izvršenje ugovora

Ponuditelji, pravne osobe, moraju u ponudi naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje ugovora o nabavi.

28. Povrat dokumentacije

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

29. Posebne odredbe

Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe ZJN 2016 i Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

OBRASCI

OBRASCI SU SASTAVNI DIO POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA OVAJ POSTUPAK NABAVE I NJIHOV OBLIK PROPISAN JE OD STRANE NARUČITELJA. PONUDE KOJE NEĆE SADRŽAVATI SVE TRAŽENE PODATKE, ODNOSNO PONUDE U KOJIMA NISU POPUNJENE ILI SU NEISPRAVNO POPUNJENE SVE ODNOSNO NEKE STAVKE TRAŽENIH OBRAZACA, ODNOSNO PONUDE KOJE SADRŽE DJELOMIČNO POPUNJENE OBRASCE, SMATRAT ĆE SE NEPOPRAVLJIVO MANJKAVIM TE ĆE TAKVE PONUDE BITI ISKLJUČENE IZ POSTUPKA NABAVE.

Obrazac 1.

OBRAZAC PONUDE

Ponuditelj _____

Adresa sjedišta: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-mail: _____

Internetska adresa: _____

OIB: _____

Žiro račun _____

otvoren kod _____ banke

Odgovorna osoba/e: _____

Osoba za kontakt: _____

P O N U D A za uslugu:

Predmet nabave	Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM CPV oznaka: _____ Evidencijski broj nabave: 006/2022
-----------------------	---

I. Proučili smo Poziv na dostavu ponuda te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje te nudimo uslugu Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM sukladno Pozivu na dostavu ponuda za cijenu navedenu kako slijedi:

R.br.		Iznos brojevima	Iznos slovima
1.	CIJENA PONUDE bez PDV-a (iskazana u kunama)		
2.	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (iskazan u kunama)		
3.	UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om (iskazana u kunama)		

u skladu s troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.

Suglasni smo da je rok za izvršenje usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

II. Suglasni smo da se plaćanje vrši temeljem ispostavljene narudžbenice u roku 60 (šezdeset) dana od dana izdavanja računa, po izvršenim ugovornim obvezama. Suglasni smo da se plaćanje vrši u kunama i da se ne odobrava plaćanje predujma.

IV. Suglasni smo da će se, ako se naša ponuda prihvati, temeljem provedenog postupka nabave sklopiti ugovor o nabavi usluge Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM.

V. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda

PONUĐITELJ:

(Mjesto i datum)	M. P.	(čitko ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta)
		(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta)

Obrazac 2.

Obrazac izjave ponuditelja da ne postoje osnove za isključenja iz sudjelovanja u postupku nabave sukladno članku 265. stavku 1. točka 1. Zakona

(naziv ponuditelja)

(adresa)

Na temelju članka 265. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) dajem slijedeću

IZJAVU

ja _____
(ime i prezime)
rođen/-a _____ u _____
(datum rođenja) (mjesto rođenja)
s prebivalištem u _____
(mjesto i adresa)
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv gospodarskog subjekta)

(sjedište i OIB gospodarskog subjekta)

izjavljujem da:

- meni,

- članovima upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili osobi koja ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora i

- naprijed navedenom gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevarama), članka 293. (prijevarama u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ZA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

(mjesto i datum)

(čitko ime i prezime osobe po zakonu ovlaštene
za zastupanje gospodarskog subjekta
ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

M.P .

(vlastoručni potpis osobe po zakonu ovlaštene
za zastupanje gospodarskog subjekta
ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

NAPOMENA:

Vlastoručni potpis na ovoj Izjavi potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika.

Ukoliko niti jedna osoba ponuditelja nema ovlasti za zastupanje samostalno i bez ograničenja tada je potrebna Izjava, potpisana i ovjerena kod javnog bilježnika o nekažnjavanju za sve osobe koje zajednički zastupaju ponuditelja.

Obrazac 3.

IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ponuditelj: _____
Adresa sjedišta: _____
Telefon: _____
E-mail: _____
OIB: _____
Žiro račun: _____
Odgovorna osoba/e: _____

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću

IZJAVU

Ja, _____
(Ime i prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

- ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora, uz svaki pojedinačni ugovor
- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku mjenice ili garancije banke bjanko zadužnicu ili novčaniog pologa;
- da će mjenica ili garancija banke ili bjanko zadužnica ili novčani polog biti u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a
- da će se navedeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predati prilikom zaključenja ugovora o nabavi, a najkasnije u roku 10 dana od dana zaključenja ugovora o nabavi sa rokom valjanosti jednakom roku valjanosti ugovora;
- da je suglasan da će se navedeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora protestirati (naplatiti) u slučaju povrede ugovornih obveza.

_____ M. P.
(Mjesto i datum)

(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

Obrazac 4.
TROŠKOVNIK

Objekt: **1. KLINIKA ZA PEDIJATRIJU**

Projekt: **SERVIS I ČIŠĆENJE UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA
MULTI SPLIT SUSTAVA TOSHIBA**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. Cijena	Cijena
1	Servis unutarnjih kazetnih jedinica klima uređaja uključuje :				
	- čišćenje isparivača sredstvom za skidanje nečistoća				
	-čišćenje kadice kondenzata				
	- zamjena crijeva (po potrebi)				
	- kontrola propuštanja				
	- kontrola senzora				
	- kontrola regulatora				
	- čišćenje ili zamjena filtra zraka				
	- kontrola rada				
	2,2 kW	kpl.	53		
	2,8 kW	kpl.	2		
	3,5 kW	kpl.	4		
	4,8 kW	kpl.	3		
	5,6 kW	kpl.	1		
2	Servis vanjskih jedinica multi modular (5x22,4 kW; 1x28 kW):				
	- kontrola propuštanja				
	- čišćenje kondenzatora				
	- čišćenje i zamjena kontakata sklopnika				
	- kontrola senzora				
	- nadopuna rashladnim medijem (po potrebi)				
	- kontrola regulatora				
	- kontrola rada	kpl	6		
3	Rad servisera po pozivu				
	-dolazak	kom	9		
	-u radno vrijeme	sati	36		
	-van radnog vremena	sati	12		
	UKUPNO:				

Objekt: **2. KLINIKA ZA OČNE BOLESTI**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CLIMAVENETA (25 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. Cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Climaveneta -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl. kom sati sati	1 5 24 12		
UKUPNO:					

Objekt: **3. KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU I ONKOLOGIJU (LINEARNI AKCELERATOR)**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG SUSTAVA**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. Cijena	Cijena
1.	Servis klima sustava Fan coil CARRIER - čišćenje isparivača sredstvom za skidanje nečistoća - čišćenje kadice kondenzata - zamjena crijeva (po potrebi) - kontrola propuštanja - kontrola senzora - kontrola regulatora - čišćenje ili zamjena filtra zraka - kontrola rada	kom	8		
	Servis rashladnog uređaja TRICOOL THERMAL Model: S2/60 EK 50/AFB - kontrola propuštanja - čišćenje kondenzatora - čišćenje i zamjena kontakata sklopnika - kontrola senzora - nadopuna rashladnim medijem (po potrebi) - kontrola regulatora - kontrola rada	kom	1		
	Servis klima komore Proklima KU3-M-DV50P-H -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom	kom	1		

-puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata				
-završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje				
Servis rashladnog uređaja CARRIER Model: 30RB-033CH	kom	1		
- kontrola propuštanja				
- čišćenje kondenzatora				
- čišćenje i zamjena kontakata sklopника				
- kontrola senzora				
- nadopuna rashladnim medijem (po potrebi)				
- kontrola regulatora				
- kontrola rada				
-završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim puštanju u pogon i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje	kpl	1		
Rad serviseru po pozivu				
-dolazak	kom	5		
-u radno vrijeme	sati	28		
-van radnog vremena	sati	10		
UKUPNO:				

Objekt: **4. KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU-OPERACIJA**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CLIMAVENETA (25 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Climaveneta -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl kom sati sati	1 5 22 10		
UKUPNO:					

Objekt: **5.KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI-KATERIZACIJA
SRCA**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CLIMAVENETA (18 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Climaveneta -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl kom sati sati	1 5 16 8		
UKUPNO:					

Objekt: **6. KLINIKA ZA KIRURGIJU-OPERACIJSKE SALE**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CLIMAVENETA (127 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Climaveneta -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl kom sati sati	1 5 26 12		
UKUPNO:					

Objekt: **7. ZAVOD ZA ANESTEZIJU-HJUSTON**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CLIMAVENETA (76 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Climaveneta -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl kom sati sati	1 5 26 12		
	UKUPNO:				

Objekt: **8. ZAVOD ZA RADIOLOGIJU-CT-64 slojni**

Projekt: **SERVIS KLIMA RC – GROUP (25 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
	Servis rashladnog klima ormara RC uključuje : - čišćenje kondenzatora i isparivača sredstvom za skidanje nečistoća -čišćenje kadice kondenzata - kontrola propuštanja - kontrola senzora - nadopuna rashladnim medijem - kontrola regulatora - zamjena ramena - zamjena filtra zraka -kontrola konfiguracije kontrolnog modula – regulatora uređaja -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje	kpl	1		
	Rad servisera po pozivu				
	-dolazak	kom	5		
	-u radno vrijeme	sati	12		
	-van radnog vremena	sati	4		
UKUPNO:					

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA Daikin (14 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Daikin -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -kontrola tlaka ekspanzione posude -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura sa vanjskim instrumentima, te usporedba izmjerenih veličina sa podacima koji se mogu očitati na display-u regulatora -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating) -kontrola konfiguracije kontrolnog modula -regulatora uređaja -kontrola propuštanja plina Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl kom sati sati	1 9 32 12		
				UKUPNO:	

Objekt: **10. ZAVOD ZA RADIOLOGIJU- CT-16 slojni**

Projekt: **SERVIS SISTEMA INTERTHERM (12 kW)**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis split sustava Intertherm (CT-novi) - čišćenje kondenzatora - kontrola senzora - zamjena filtera zraka - kontrola regulatora - kontrola i nadopuna plina po potrebi	kpl	1		
	Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	kom sati sati	6 12 4		
UKUPNO:					

Objekt: **11. KBSCM , Vinogradska 29.Angio sala ERCP**

Projekt: **Servis rashladnog sustava Hitachi RAS -14FSX**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog sustava Hitachi - čišćenje kondenzatora - kontrola senzora - zamjena filtera zraka - kontrola regulatora - kontrola i nadopuna plina po potrebi	kpl	1		
2.	Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	Kom Sati Sati	5 16 16		
UKUPNO:					

Objekt: **12. KBCSM , Vinogradska 29**
Angio sala RTG/ Aera

Projekt: Servis rashladnog sustava Hitachi RAS-12FSX

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog sustava Hitachi - čišćenje kondenzatora - kontrola senzora - zamjena filtera zraka - kontrola regulatora - kontrola i nadopuna plina po potrebi	kpl	1		
2.	Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	Kom Sati Sati	5 16 16		
UKUPNO:					

Objekt: **13. KBCSM , Vinogradska 29 Angio sala i RCP/ hlađenje**
klima komore

Projekt: Servis rashladnog sustava Hitachi RAS-6HV

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog sustava Hitachi - čišćenje kondenzatora - kontrola senzora - zamjena filtera zraka - kontrola regulatora - kontrola i nadopuna plina po potrebi	kpl	1		
2.	Rad servisera po pozivu -dolazak -u radno vrijeme -van radnog vremena	Kom Sati Sati	5 16 16		
UKUPNO:					

Objekt: **14. KBCSM , Vinogradska 29 Interna intenzivna/ koronarna intenzivna**

Projekt: Servis rashladnog agregata GEOCLIMA VHAF2W60A

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog sustava Geoclima -čišćenje hvatača nedistođa -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, temp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenome osobom naručitelja, te predaja uređaja na	kpl	1		
2.	Rad servisera po pozivu				
	-dolazak	Kom	5		
	-u radno vrijeme	Sati	16		
	-van radnog vremena	Sati	16		
UKUPNO:					

Objekt: **15.KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU FIZIKALNA TERAPIJA**

Projekt: **SERVIS I ČIŠĆENJE UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA MULTI SPLIT SUSTAVA MITSUBICHI 2X40KW**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis unutarnjih kazetnih jedinica klima uređaja uključuje : - čišćenje isparivača sredstvom za skidanje nečistoća -čišćenje kadice kondenzata - zamjena crijeva (po potrebi) - kontrola propuštanja - kontrola senzora - kontrola regulatora - čišćenje ili zamjena filtra zraka - kontrola rada 2,2 kW 2,8 kW 3,5 kW 4,8 kW 5,6 kW	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	8 4 4 2 2		
2.	Servis vanjskih jedinica multi modular (2X40 kW): - kontrola propuštanja - čišćenje kondenzatora - čišćenje i zamjena kontakata sklopnika - kontrola senzora - nadopuna rashladnim medijem R 410(po potrebi) - kontrola regulatora - kontrola rada	kg kpl	6 6		
3.	Rad servisera po pozivu -u radno vrijeme -van radnog vremena	sati sati	36 12		
UKUPNO:					

Objekt: **16. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU OPERACIJA 5 I 6
SALA**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA RHOSS 50KW**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom R407 (kg 10) -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje -dobava i ugradnja novog kompresora 8 kW (demontaža starog) Rad servisera po pozivu -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl sati sati	1 24 12		
UKUPNO:					

Objekt: **17. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU OPEKLINE**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CIAT 70KW**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Redovni godišnji servis rashladnog agregata -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -kontrola tlaka ekspanzione posude -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura sa vanjskim instrumentima, te usporedba izmjerenih veličina sa podacima koji se mogu očitati na display-u regulatora -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore, ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula – regulatora -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad serviseru po pozivu -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl sati sati	1 18 10		
	UKUPNO:				

Objekt: **18. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU LABORATORIJ
ZA UZGOJ KOŽE**

Projekt: **SERVIS RASHLADNOG AGREGATA CIAT 25KW**

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom R22 (kg 3) -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad serviseru po pozivu -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl sati sati	1 22 10		
	UKUPNO:				

Objekt:

Projekt:

Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	-kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom R22 (kg 15) -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja, te predaja uređaja na korištenje Rad serviseru po pozivu -u radno vrijeme -van radnog vremena	kpl	1		
		sati	26		
		sati	8		
UKUPNO:					

Objekt:

Projekt:

Poz.	Opis	Jed. mjere	kol.	Jed. cijena	Cijena
1.	Servis rashladnog agregata Interterm -čišćenje hvatača nečistoća -kontrola protoka vode -kontrola tlaka ekspanzione posude -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura sa vanjskim instrumentima, te usporedba izmjerenih veličina sa podacima koji se mogu očitati na display-u regulatora -mjerjenje radnih tlakova, tamp.(subcooling i superheating) -kontrola konfiguracije kontrolnog modula -regulatora uređaja -kontrola propuštanja plina -kontrola i zamjena sklopnika i bimetalna	kpl	1		
	Rad servisera po pozivu -u radno vrijeme -van radnog vremena	sati sati	32 12		
	UKUPNO:				

Objekt:	21. KLINIKA ZA TUMORE				
Projekt:	SERVIS I ČIŠĆENJE UNUTARNJIH I VANJSKIH JEDINICA MULTISPLIT SUSTAVA				
Poz.	Opis	Jed. mjere	Kol.	Jed. cijena	Cijena
1	Servis unutarnjih kazetnih jedinica klima uređaja uključuje : - čišćenje isparivača sredstvom za skidanje nečistoća -čišćenje kadice kondenzata - zamjena crijeva (po potrebi) - kontrola propuštanja - kontrola senzora - kontrola regulatora - čišćenje ili zamjena filtra zraka - kontrola rada				

	2,8 kW	kpl.	5		
	3,5 kW	kpl.	30		
	4,8 kW	kpl.	5		
2	Servis vanjskih jedinica multi modular (5x22,4 kW):				
	- kontrola propuštanja				
	- čišćenje kondenzatora				
	- čišćenje i zamjena kontakata sklopnika				
	- kontrola senzora				
	- nadopuna rashladnim medijem (po potrebi)				
	- kontrola regulatora				
	- kontrola rada	kpl	10		
	Wesper				
	Model RWC 200 PED R 407 C				
	Max 72 KW, 400 W				
	Servis vanjskih jedinica				
3.	-kontrola propuštanja				
	- čišćenje kondenzatora				
	- čišćenje i zamjena kontakata sklopnika				
	- kontrola senzora				
	- nadopuna rashladnim medijem (po potrebi)				
	- kontrola regulatora				
	- kontrola rada				
	Kondenzatori (zrakom hlađeni) F3	kom	2		
4	12 komada ventilatora, 400 V, 50 Hz, 2,3 A, 680 o/min	kompl	1		
5	CIAT				
	Model LG –LGP 1100 Z R407 C				
	Max 72 kW, 400 W				
	Servis vanjskih jedinica				
	-kontrola propuštanja				
	- čišćenje kondenzatora				
	- čišćenje i zamjena kontakata sklopnika				
	- kontrola senzora				
	- nadopuna rashladnim medijem (po potrebi)				
	- kontrola regulatora				
	- kontrola rada	kom	2		

6	RC GROPU Redovni godišnji servis, pregled, podešavanje, regulacija, kontrolni rad 0,21 kW ; 0,92 A ; 230 V 65 lit	kom	1		
7	RC GROUP Redovni godišnji servis, pregled, podešavanje, regulacija, kontrolni rad 400 V; 32,9 kW	kom	1		
8	Servis rashladnog sustava Hitachi RCME-60AHR, Radioterapija i hodnici -čišćenje hvatača nedistoća -kontrola protoka vode -provjera postotka etilen-glikola u vodenoj strani uređaja -kontrola podešenih parametara -kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura -kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje -kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore -mjerenje radnih tlakova, temp.(subcooling i superheating), struja i napona -kontrola konfiguracije kontrolnog modula (regulatora) -kontrola nepropusnosti freonske strane rashladnog kruga te saniranje mogućeg propuštanja i nadopuna plinom -puštanje u pogon i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem u trajanju od najmanje tri sata -završni pregled sa rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenome osobom naručitelja, te predaja uređaja na	kom	1		

	Rad servisera po pozivu				
	-dolazak	Kom	5		
	-u radno vrijeme	Sat	16		
	-van radnog vremena	Sat	16		
9	Servis rashladnog sustava Hitachi RHMA7 , Radioterapija	kom	1		
	- čišćenje kondenzatora				
	- kontrola senzora				
	- zamjena filtera zraka				
	- kontrola regulatora				
	- kontrola i nadopuna plina po potrebi				
	Rad servisera po pozivu				
	-dolazak	Kom	5		
	-u radno vrijeme	Sat	16		
	-van radnog vremena	Sat	16		
10	Servis rashladnog sustava Hitachi RHMA6 , Radioterapija	kom	1		
	- čišćenje kondenzatora				
	- kontrola senzora				
	- zamjena filtera zraka				
	- kontrola regulatora				
	- kontrola i nadopuna plina po potrebi				
	Rad servisera po pozivu				
	-dolazak	Kom	5		
	-u radno vrijeme	Sat	16		
	-van radnog vremena	Sat	16		
	UKUPNO:				

22.	DEMONTAŽA STARIH TE DOBAVA I UGRADNJA NOVIH ZAMJENSKIH DIJELOVA NA KLIMA SUSTAVIMA				
Poz.	Opis	jed.mj.	kol	jed. cijena	Ukupno
1.	Kompresor Copeland ZR16M3-TWD-551 ili „jednakovrijedan“	Kom	2		
2.	Pumpa Salmson MULTI-H402SE-M ili „jednakovrijedan“	Kom	1		
3.	Sklopnik A30- 30- 01 ABB ili „jednakovrijedan“	Kom	2		
4.	Kompresor Danfoss SZ300A4ABB ili „jednakovrijedan“	Kom	2		
5.	Sklopnik 3RT1044-3A`` G/070A12 ili „jednakovrijedan“	Kom	4		
6.	Kompresor Danfoss SZ380A4ABB ili „jednakovrijedan“	Kom	2		
7.	Sklopnik G/080209,E05 3RT1035-3A`` 0 ili „jednakovrijedan“	Kom	4		
8.	Kompresor za Toshiba vanjsku jedinicu MM-A0224HX R407c ili „jednakovrijedan“	Kom	1		
9.	Pumpica za kondenzat Toshiba unutarnja kazetna jedinica MM-TU028 ili „jednakovrijedan“	Kom	9		
10.	Kompresor Copeland ZR11M3E-TWD-551 ili „jednakovrijedan“	Kom	1		
11.	Pumpa Salmson HYDROSON 402-M/EC/B	Kom	1		
12.	Sklopnik Lavato BF25.01 ili „jednakovrijedan“	Kom	1		
13.	Pumpa Salmson HYDROSON 202-M/OEM/EC/B ili „jednakovrijedna“	Kom	1		
14.	Kompresor Copeland CRNQ-0500-TFD-523 ili „jednakovrijedan“	Kom	1		
15.	Kompresor Copeland ZR19-M3E-TWD-551 ili „jednakovrijedan“	Kom	4		
16.	Elektronska upravljačka jedinica QEPCVCRL 10 (CAREL, C5111060, 062, 064) za rashladnik vode Climaveneta model: NECS/B 0521 ser.br. 01019250 (2007 god) ili „jednakovrijedna“	Kom	1		
	UKUPNO				

REKAPITULACIJA:	
1. KLINIKA ZA PEDIJATRIJU	
2. KLINIKA ZA OČNE BOLESTI	
3. KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU I ONKOLOGIJU (LIN. AKC.)	
4. KLINIKA ZA NEUROKIRURGIJU-OPERACIJA	
5. KLINIKA ZA UNUTARNJE BOLESTI-KATERIZACIJA SRCA	
6. KLINIKA ZA KIRURGIJU-OPERACIJSKE SALE	
7. ZAVOD ZA ANESTEZIJU-HJUSTON	
8. ZAVOD ZA RADIOLOGIJU-CT-2 slojin	
9. ZAVOD ZA RADIOLOGIJU- MR 1Tesla	
10. ZAVOD ZA RADIOLOGIJU- CT-16 slojin	
11. ANGIO SALA	
12. ANGIO SALA AREA	
13. ANGIO SALA ERCP/AREA KLIMA KOMORA	
14. INTERNA INTENZIVNA/KORONARNA	
15. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU FIZIKALNA TERAPIJA	
16. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU OPERACIJA 5 I 6 SALA	
17. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU OPEKLINE	
18. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU LABORATORIJ ZA UZGOJ KOŽE	
19. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU INTENZIVNO LIJEČENJE	
20. KLINIKA ZA TRAUMATOLOGIJU-RTG ODJEL MR uređaj 1.5 T	

21. KLINIKA ZA TUMORE	
22. REZERVNI DIJELOVI	
UKUPNO	
PDV	
SVEUKUPNO S PDV-OM	

U _____, _____ 2021.

M.P.

ZA PONUDITELJA:

(Vlastoručni potpis odgovorne osobe ponuditelja)

Obrazac 5.

IZJAVA PONUDITELJA ZA UREDNO IZVRŠENJE USLUGE

Ponuditelj: _____
Adresa sjedišta: _____
Telefon: _____
E-mail: _____
Internetska adresa: _____
OIB: _____
Odgovorna osoba/e: _____

Osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje slijedeću

I Z J A V U

Ja, _____
(Ime i prezime ovlaštene osobe, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, mjesto i adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj:

(Naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora:

- izvršavati uslugu Godišnji servis i čišćenje multi split klima sustava za potrebe KBCSM tijekom 12 mjeseci od potpisivanja ugovora
- raspolaže osobama (minimalno 2 osobe) koje posjeduju stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje navedene usluge, odnosno koje će biti angažirane pri izvršavanju usluge, čiji su kontakt brojevi niže navedeni:

- _____, tel/mob: _____

- _____, tel/mob: _____

- _____, tel/mob: _____

(navesti minimalno 2 osobe i kontakt broj).

(Mjesto i datum)

M. P.

(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)